



### Est conforme :

- Notre distributeur possède l'attestation d'examen CE du type LCIE 05 ATEX 6036 X
- Directive ATEX n° 94/9/CE relative aux appareils et systèmes de protection destinés
- à être utilisés en atmosphères explosibles.
  - Directive des équipements sous pression : DESP 2014/68/UE
  - Arrêté 1414 modifié par l'arrêté du 2/10/01 : Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammable liquéfié
- NF EN 60204-1 pour l'armoire électrique déportée (Distributeur FP2)
- Directive machines n° 98/37/CE
- Arrêté du 02/10/2001 rubrique n° 1414 et Arrêté du 30/08/2010 rubrique n°1414-3



### Dimensions :

	Longueur	Largeur	Hauteur	Profondeur
Distributeur	-	300 mm	1 608 mm	200 mm
Cadre à sceller	1 020 mm	425 mm	300 mm	-
Chaise	1 005 mm	410 mm	280 mm	-

